

**АКТ**  
**периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов**

г. Тамбов

«25» июля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика" \_\_\_\_\_ Общество  
с \_\_\_\_\_ ограниченной ответственностью УК «МИР» \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.                      владельца                      или                      должностного                      лица                      организации)  
и представитель "Подрядчика" \_\_\_\_\_

ИП Попов Виктор Михайлович

(должность, организация ВДПО, Ф.И.О.)

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов по адресу: г. Тамбов, ул. Свободная, д. 4, корпус 2 с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов СНИП 2.04.05-91г.\*., СП 42-101-2003г., СП41-108-2004г. и возможности их дальнейшей эксплуатации.

Проверка проведена с использованием анемометра testo – 410 – 2

При периодической проверке установлено:  
- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации. -

Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Заказчик \_\_\_\_\_

(личная подпись)



Подрядчик \_\_\_\_\_

(личная подпись)